

Vatette Läckagebrytare

Innehavare/Utfärdat för

Gustavsberg AB

Industrigatan 1, 447 81 Vårgårda, Sverige

Produktbeskrivning

Vatette Läckagebrytare består av en kontrollpanel, en motoriserad kulventil, en sensor samt nätadapter. Motorn monteras enkelt på Vatettes kulventiler och väggfördelare. Systemet kan kompletteras med flera motorer och sensorer vid behov.

Läckagebrytaren kan anslutas till Wi-Fi och styras via mobilappen Vatette Läckagebrytare för larmnotiser, styrning och schemaläggning. Funktionen är även tillgänglig utan Wi-Fi och app – vattnet kan då slås på eller av direkt via kontrollpanelen, med schema eller vattentimer. För extern styrning kan systemet kopplas till exempelvis närvarosensor, larm eller frostvakt. Systemet reagerar på signal från sensorn. Vid detekterat läckage stänger motorn kulventilen och vattentillförseln bryts. Larm indikeras med blinkande röd diod och ljudsignal på kontrollpanelen samt push-notis i appen om denna används. Vattentimer kan aktiveras för att automatiskt stänga av vattnet efter en förinställd tid.

Produkten är testad och utvärderad enligt CR 139.

Avsedd användning

Vatette Läckagebrytare är avsedd att användas i tappvattensystem i byggnader, för att skydda mot och begränsa lokala vattenläckage. Maximalt driftstryck är 1,0 MPa (10 bar), där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

Vatette Läckagebrytare (utan kulventil), RSK 521 50 22, Artikelnummer FG0901122

Vatette Läckagebrytare (med kulventil), RSK 521 50 23, Artikelnummer FG0901123

Vatette sensor, RSK 561 81 89, Artikelnummer FG0901201

Vatette Dubbelsensor, RSK 521 66 75, Artikelnummer FG0901202

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkten uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Typgodkännande C901455 | utgåva 2 | 2026-05-12


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1340164

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1 - 4 och 6 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten

BBR 6:62

Utformning

BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FC650443/4 2025-06-27

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref Leakage detection shut off valves daterad 2026-04-01

Kontrollanvisning: 1340164 daterad 2026-04-15

Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Gustavsberg AB i Vårgårda, Sverige samt tillverkningsenheter 205999 och 205999B.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare

Gustavsberg AB

Produktens typbeteckning

Vatette Läckagebrytare

Löpande tillverkningsdatum

YYWW

Typgodkännandets nummer

C901455

Boverkets inregistrerade varumärke

⚙

RISE ackrediteringsnummer

1002

Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 1177970 och O100115-1340554 från RISE

Typgodkännande 0042/05, 0995/74 och 0019/04 från RISE

Kommentarer

Vatette Läckagebrytaren har verifierats av RISE enligt certifieringsregel CR 139.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2026-04-17.

Typgodkännande C901455 | utgåva 2 | 2026-05-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Giltighet

Giltigt till och med 2031-04-16.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A blue ink signature of Stefan Coric, written in a cursive style.

Stefan Coric